

# 新县弘昌天然气有限公司

## 燃气工程施工验收标准

依据住房和城乡建设部发布的国家标准《燃气工程项目规范》编号为 GB55009-2021，结合新县非居民用户（商业、工业以及公共集体用户）燃气接入工程实际情况制定本地燃气工程施工验收标准。各参建单位联合进行工程质量验收合格后，现场签署工商业用户供气合同、工程验收单等相关资料，实现“竣工即通气”。相关验收标准具体如下：

1、户内外表、管道是否横平竖直，表是否挂检验牌，按技术交底每户表是否加蒙垫、打铅封、核定实际户数，防腐识别油漆涂刷情况。

2、楼层套管是否符合要求（高出地面 5cm），管卡支架是否固定牢靠，管件的质量是否符合质量要求。

3、庭院管线埋深符合设计要求。

4、调压箱是否完整、牢固，中、低压管线及户内管线是否按要求试压。

5、核定吹扫桩至碰口点之间的管线长度、管径。

6、抽查管沟深度，管道与水、电、建筑物、构筑物的间距要符合规范要求（特殊情况要做专项说明），标识桩安装是否规范。

7、现场抽查管沟深度、宽度、有效长度。

8、各类管线长度、阀井数量、质量(开井抽查:阀井必须外粉水,内墙勾缝)。超出设计部分必须有设计变更单。

9、无损检测、试压、吹扫资料是否与设计相符。

10、防腐绝缘埋地管的补伤、补口情况。

11、穿越涵洞、桥梁、公路、堡坎管道是否安全可靠,套管处理情况。

12、装饰工程项目严格执行国家标准及行业标准。

13、警示、标识装置是否按照要求埋设。

工程验收单见附件。



附件

## 新县弘昌天然气有限公司

### 工程竣工验收单

#### 工程竣工验收报告

工程名称		工程编号	
开工日期		竣工日期	
施工单位			
竣工内容：			
遗留问题及尾项情况：			
工程质量评定：			
施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目经理：	设计单位代表：	总监理工程师：	验收负责人：
(公章) 年 月 日	(公章) 年 月 日	(公章) 年 月 日	(公章) 年 月 日

# 新县弘昌天然气有限公司

## 燃气工程验收通气流程

结合新县非居民用户(商业、工业以及公共集体用户)燃气接入工程实际情况制定本地燃气工程施工验收标准。相关验收标准具体如下:

